

Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации

«Архангельский» филиал
федерального государственного
унитарного предприятия
«Московское протезно-ортопедическое предприятие»

Архангельская областная организация
Всероссийского общества инвалидов

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

«Архангельский» филиал
ФГУП «Московское ПрОП»
Минтруда России

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

(Россия, г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 55)

Архангельск
2018

Список вложений:

1. Паспорт доступности объекта на 3 л.
2. Акт обследования здания на 4 л.
3. Приложения к акту обследования..... на 13 л.
4. Результаты фотофиксации обследования на 39 фото
5. Технический план объекта на 1 л.
6. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг инвалидам на 3 л.

Использованные нормативные документы:

1. Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. - Система ГАРАНТ: [\[http://base.garant.ru/2565085/#ixzz4oxbPD7wy\]](http://base.garant.ru/2565085/#ixzz4oxbPD7wy) – Ратифицирована РФ в 2012 г.
2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» С изменениями и дополнениями. - <http://ivo.garant.ru/#/document/10164504/paragraph/160462:1/>
3. Свод правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. N 605) (с изменениями и дополнениями) - <http://base.garant.ru/70158682/>
4. СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 27 декабря 2012 г. N 124) (с изменениями и дополнениями). - <http://docs.cntd.ru/document/1200101270>
5. Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Методическое пособие Министерства труда и социальной защиты РФ. – М.: 2012. - 188 с.
6. Методические рекомендации по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры – Интернет-издание 2015 г. – 52 с.
7. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи / Р.Н. Жаворонков, Н.В. Путило, О.Н. Владимирова и др.; Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации. – В 2-х Ч. - М.: 2015. - 555 с.
8. Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг. Часть 1. Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в учреждениях социального обслуживания населения. Авт.-сост. Т.Н. Шеломанова, Л.В. Корякова. – Санкт-Петербург: МРЦ «Доступный мир», 2016.- 60 с.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. управляющего «Архангельского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Н.В. Акулиничева

« ____ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Административно-производственное здание
1.2. Адрес объекта г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажей, 1000,2 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка - да; 3814 кв. м
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Архангельский» филиал федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»; «Архангельский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, город Москва, Коровинское шоссе, дом 17А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) хозяйственное ведение
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

Производство, социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации,

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – все категории инвалидов
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 человек
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

3. Состояние доступности объекта доступен частично избирательно - ДЧ-И (С,Г,У), доступен условно (с дополнительной помощью) ДУ (К,О)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка "ул. Воронина": маршруты №64, №44

Автобусная остановка "Протезная мастерская": маршрут №4

3.2.2 время движения (пешком) 1-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О), ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О и доступное частично-избирательно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего или капитального ремонта, адаптация
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия, дооборудование, адаптация
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в порядке текущего и капитального ремонта с привлечением средств муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 21 » _____ мая _____ 2018 _____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ 1 _____ от « 21 » _____ мая _____ 2018 _____ г.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. управляющего «Архангельского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Н.В. Акулиничева

« ____ » _____ 20__ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Административно-производственное здание
1.2. Адрес объекта г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55
1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажей, 1000,2 кв. м.
-наличие прилегающего земельного участка - да; 3814 кв. м
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - _____, капитального
_____ - _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) «Архангельский» филиал федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое предприятие»; «Архангельский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 125412, город Москва, Коровинское шоссе, дом 17А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) хозяйственное ведение
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) федеральная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)

Производство, социальная защита

2.2 Виды оказываемых услуг протезно-ортопедическая помощь, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* – все категории инвалидов

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 80 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

да

3. Состояние доступности объекта доступен частично избирательно - ДЧ-И (С,Г,У), доступен условно (с дополнительной помощью) ДУ (К,О)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусная остановка "ул. Воронина": маршруты №64, №44

Автобусная остановка "Протезная мастерская": маршрут №4

3.2.2 время движения (пешком) 1-5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет* нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С,Г,У)
3	Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О), ДЧ-И (С,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К,О,С,Г,У)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)
---	---	----------------

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О и доступное частично-избирательно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2	Вход (входы) в здание	Работы в порядке текущего или капитального ремонта, адаптация
3	Путь (пути) движения по объекту, (в т.ч. пути эвакуации)	Работы в порядке текущего ремонта, адаптация
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Организационные мероприятия, дооборудование, адаптация
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Работы в порядке текущего и капитального ремонта с привлечением средств муниципалитета
8	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный), индивидуальные решения с помощью ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание

на 2 л.
на 2 л.

3. Путей движения по объекту на 2 л.
4. Зоны целевого назначения на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 39 фото.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Зам. председателя АОО ВОИ _____

(Должность, Ф.И.О.)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3	1.Неровности асфальтового покрытия. 2. Отсутствует указатель направления движения. 3. Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи	К, О, С	1. Устранить неровности а/б покрытия. 2. Установить указатель направления движения, соответствующие нормативным требованиям СП 59.13330.2012 . 3. Оборудовать кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи.	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-3	1.Отсутствует тактильная полоса для С	С	1. Установить тактильную полосу для С	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	5,6, 11, 12	1.Ступени лестницы неровные, разновысокие и разноширокие, сужаются кверху 2. Поручни лестницы ненормативные, не выступают за нижнюю ступень, расстояние между поручнями узкое	О,С,Г,У	1.Оборудовать крыльцо ровными ступенями, перильными ограждениями в соответствии с СП 59.13330.2012	Работы в порядке текущего или капитального ремонта

1.4	Пандус (наружный)	есть	-	7-10	1.Пандус ненормативный, с высоким углом наклона и ненормативными поручнями	К,О	1. Установить стационарный пандус, возможно поворотный с площадками для отдыха	Работы в порядке капитального ремонта
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	4	1.Отсутствует маркировка на асфальте места стоянки для транспорта инвалидов.	К, О	1. Места стоянки для транспорта инвалидов размером 6,0*3,6 м, произвести маркировку стоянки 2. Доля специализированных мест для автотранспорта инвалидов рассчитывается на основании п. 4.2.1 СП 59.1330-2012	Работы в порядке текущего ремонта
ОБЩИЕ требования к зоне		Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию Информационная поддержка на всех путях движения МГН Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 1.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	1-12	Ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению. Состояние доступности структурно-функционально зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Административно-производственное здание
Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5,6,11,12	1. Ступени лестницы неровные, разновысокие и разноширокие, сужаются кверху 2. Поручни лестницы ненормативные, не выступают за нижнюю ступень, расстояние между поручнями узкое	О,С,Г,У	1. Оборудовать крыльцо ровными ступенями, перильными ограждениями в соответствии с СП 59.13330.2012	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7-10	1. Пандус ненормативный, с высоким углом наклона и ненормативными поручнями	К,О	1. Установить стационарный пандус, возможно поворотный с площадками для отдыха	Работы в порядке капитального ремонта
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Соответствует требованиям 216 см	-	-	-
2.4	Дверь входная	есть	-	13,15	1. Закрывается менее чем за 5 сек. 2. Ширина дверей менее 90 см	К, О, С	1. Отрегулировать доводчик на закрытие двери за 5 сек. 2. Заменить дверное полотно на нормативное, не менее 90 см в свету	Текущий ремонт, адаптация
2.5	Тамбур	есть	-	14	Размеры тамбура 160x165	К	Не соответствует требованиям по размерам	Работы в порядке капитального ремонта
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	5-15	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Пути движения по зданию	есть	-	16	1.Отсутствуют указатели направления движения	К, О, С	1.Установить указатели направления движения к различным зонам 2. Нанести тактильную полосу или цветовую в коридоре по пути движения	Работы в порядке текущего или капитального ремонта
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	-	Используется только персоналом	-	-	-
3.5	Двери внутри здания	есть	-	14	1.Ширина внутренней двери менее 90 см	-	1. Расширить дверной проемы, заменить дверное полотно	Работы в порядке текущего или капитального ремонта, адаптация
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	-	-	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения</p> <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Зоны отдыха:</p> <p>- на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места</p>
--	-------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по зданию (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К, О, С, Г, У)	-	14, 16	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью) для категорий К,О,С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

**I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения
(целевого посещения объекта)**

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Форма обслуживания кабинетная и с перемещением по маршруту	есть		19-21, 24-28, 30-32, 38	1. Двери в кабинеты менее 90 см 2. В кабинете мед. отдела, где происходит прием пациентов с нарушением ОДА, не хватает опорных поручней	К,О	1. Расширить дверные проемы, заменить дверные полотна 2. Обрудовать опорные поручни для перемещения по кабинету мед. отдела	Требуются работы в рамках текущего или капитального ремонта, адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСР.

Общие требования к зоне	<p>7.3.1 Для проектирования зданий учреждений стационарного и полустационарного социального обслуживания и зданий, предназначенных для стационарного пребывания больных, в том числе инвалидов и других МГН (больницы и диспансеры различного уровня обслуживания и различного профиля - психиатрические, кардиологические, восстановительного лечения и др.), в техническом задании должны устанавливаться дополнительные медико-технологические требования. При проектировании учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов следует соблюдать также <u>ГОСТ Р 52880</u>.</p> <p>7.3.2 Для пациентов и посетителей реабилитационных учреждений, специализирующихся на лечении людей с ограничениями в передвижении, следует выделять на автостоянках до 10% мест для инвалидов на креслах-колясках. Зона посадки пассажиров должна быть предусмотрена у доступного входа в медицинское учреждение, где люди получают медицинскую помощь или лечение.</p> <p>7.3.3 Входы в медицинские учреждения для пациентов и посетителей должны иметь визуальную, тактильную и акустическую (речевую и звуковую) информацию с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход.</p> <p>Входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов.</p> <p>7.3.5 Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов должна быть не менее 3,2 м, при одностороннем - не менее 2,8 м.</p> <p>В кабинетах врачей в качестве ограждений, направляющих и ограничивающих движение, следует применять приспособления и материалы, смягчающие удар.</p>
-------------------------	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О); ДЧ-И (С,Г,У)	-	19-21, 24-28, 30-32, 38	Ремонт (текущий, капитальный), адаптация, дооборудование, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны оценено как условно доступное для категорий К и О, и доступное частично – избирательно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная кабина	есть	-	18, 33-36	1. Зеркала в туалетных кабинках не наклонные, что не позволяет видеть человека на коляске в рост. 2. Опорные поручни у унитаза в мужском туалете разновысокие и тяжело опускаются 3. Оборудовать тактильный «островок» у унитаза. 4. Нет полочек для сумок, крючки для костылей далеко от унитаза	К, О, С	1. Наклонить зеркала до 10 град. 2. Отрегулировать поручни у унитаза в мужском туалете 3. Оборудовать тактильную плитку у унитазов 4. Установить полочки для вещей и держатели для костылей ближе к унитазу	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	нет	-	-	-	-	-	-

<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) <p>Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов <p>Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками <p>Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними</p> <p>Рекомендовано использование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины
---------------------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О), ДЧ-И (С, Г,У)	-	18, 33-36	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функционально зоны оценено как условно доступное для категорий К и О, и доступное частично – избирательно для категорий С,Г,У, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	17, 39	Визуальные средства информации на объекте отвечают требованиям	С, Г	1. Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей	Организационные мероприятия, дооборудование, адаптация
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Акустические средства информации на объекте работают как средства массового оповещения	С, Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	38	Тактильные средства информации на объекте установлены	С	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ</p> <p>Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации</p> <p>Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности 						

		сти в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией
--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	-	17, 38, 39	Организационные мероприятия, дооборудование, адаптация

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступное условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. управляющего «Архангельского» филиала ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Н.В. Акулиничева

« ____ » _____ 20__ г.

**План мероприятий
по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг
инвалидам**

Административно-производственное здание

Наименование объекта, адрес
г. Архангельск, ул. Дачная, д. 55

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (при наличии финансирования)	Дата контроля и результатов
I. Территории, прилегающие к зданию				
1.	Устранить неровности асфальтового покрытия	К, О, С	2021 год	
2.	Установить указатель направления движения	К, О, С	2020 год	
3.	Оборудовать кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи	К, О, С	2018 год	
4.	Установить тактильную полосу для слепых	С	2021 год	
5.	Произвести маркировку на асфальте места стоянки для транспорта инвалидов	К, О	2018 год	
II. Вход (входы) в здание				
1.	Оборудовать крыльцо ровными ступенями, перильными ограждениями	О, С, Г, У	2018 год (проект) 2019 год (работы)	
2.	Установить стационарный пандус, возможно поворотный с площадками для отдыха (взамен существующего)	К, О	2018 год (проект) 2019 год (работы)	
3.	Отрегулировать доводчик на входной двери на закрывание дверей за 5 секунд	К, О, С	2018 год	
4.	Заменить дверное полотно входной двери на нормативное, не менее 90 см в свету	К, О, С	2020 год	

5.	Привести размеры тамбура в соответствии с нормативными	К	2020 год	
III. Путь (пути) движения по объекту (в т.ч. путей эвакуации)				
1.	Установить указатели направления движений к различным зонам	К, О, С	2018 год	
2.	Нанести тактильную полосу или цветовую в коридоре по пути движения	К, О, С	2020 год	
3.	Заменить дверное полотно внутренней двери на нормативное, не менее 90 см в свету	К, О, С	2020 год	
IV. Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)				
1.	Расширить дверные проемы, заменить дверные полотна	К, О, С	2020 год	
2.	Оборудовать опорные поручни для перемещения по кабинету мед. отдела	К, О	2019 год	
V. Санитарно-гигиенические помещения				
1.	Отрегулировать наклон зеркал до 10 градусов	К, О	2019 год	
2.	Отрегулировать поручни у унитаза в мужском туалете	К, О	2019 год	
3.	Оборудовать тактильные плитки у унитазов	С	2019 год	
4.	Установить полочки для вещей и держатели для костылей ближе к унитазу	К, О	2019 год	
VI. Системы информации на объекте				
1.	Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей	С	2018 год	